



**Государственное унитарное предприятие  
«Водоканал Ленинградской области»  
(ГУП «Леноблводоканал»)**

188800, Ленинградская область,  
Выборгский район, г. Выборг,  
ул. Куйбышева, д. 13

Телефон 8(812)403-00-53

E-mail: [info@vodokanal-lo.ru](mailto:info@vodokanal-lo.ru)

ОКПО 01488239 ОГРН 1167847156300

ИНН / КПП 4703144282 / 470401001

06.04.2022 № ТУ-11586/2022 Подпорожский район

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе администрации  
муниципального образования  
«Вознесенское городское поселение  
Подпорожского муниципального  
района Ленинградской области»

**Д.А. Давыдову**

ул. Комсомольская, д.22, п. Вознесенье,  
Подпорожский район, Ленинградская  
область, 187750


[adm-voznese@yandex.ru](mailto:adm-voznese@yandex.ru)

**Уважаемый Денис Анатольевич!**

В ответ на Ваш запрос от 25.02.2022 №112 (вх.№ ТУ-10850/2022 от 25.02.2022) направляю в Ваш адрес технические условия на вынос инженерных сетей водоотведения на участке с кадастровым номером: 47:05:0401001:2893 по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, ул. Горная, участок №14.

Приложение: 1. Технические условия вынос инженерных сетей водоотведения на 3 л. в 1 экз.

**Директор по производству –  
главный инженер**



**С.В. Петров**

Исп. Г.В. Букин  
8(81365) 2-28-59



**Государственное унитарное предприятие  
«Водоканал Ленинградской области»  
(ГУП «Леноблводоканал»)**

188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н,  
г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 13

Телефон 8(812)403-00-53  
E-mail: info@vodokanal-lo.ru  
ОКПО 01488239 ОГРН 1167847156300  
ИНН / КПП 4703144282 / 470401001

06.04.2022 ТУ-11586/2022 Подпорожский район

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
подключения объекта капитального строительства  
к сетям водоотведения**

№ \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Основание:	Заявление № ТУ-10850/2022 от 25.02.2022
Ранее выданные ТУ №	Не выдавались
Взамен ТУ №	-
Изменения ТУ № в части водоснабжения/водоотведения	-
Заказчик:	АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Наименование объекта:	Вынос инженерных сетей водоотведения
Характеристика объекта:	Строительство МКД
Адрес объекта, контактный телефон:	гп. Вознесенье (р-н. Подпорожский), ул. Горная, уч. №14. Кадастровый номер земельного участка: 47:05:0401001:2893. Тел. 8(813-65) 42-021
Максимальное планируемое водопотребление в возможных точках подключения:	-
Расход на внутреннее пожаротушение	-
Расход на наружное пожаротушение	-
Максимальное планируемое водоотведение в возможных точках подключения:	-

## **Вынос инженерных сетей водоотведения возможно осуществить:**

### **1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ:**

1.1. Вынос сетей холодного водоснабжения не требуется.

### **2.ВОДООТВЕДЕНИЕ:**

2.1. Вынос сетей под капитальное строительство МКД:

Перенести участки и объекты сетей водоотведения

-участок №1 от КК 79 до КК 137;

-участок №2 от КК 83 до КК 137;

-участок №3 от КК 137 до КК 138;

-участок №4 от КК 138 до КК 142;

-участок №5 от КК 138 включая колодец с задвижкой до КНС;

-участок №6 требуется переврезка участка напорной канализации от бани с переносом колодца гасителя и обустройством колодцев на месте врезки;

-участок №7 требуется переврезка участка напорной канализации от стоянки яхт и катеров с переносом колодца гасителя и обустройством колодцев на месте врезки;

2.2. Реконструкция приёмного отделения КНС

### **3.УСЛОВИЯ ВЫНОСА СЕТЕЙ:**

3.1. Разработать проект на вынос сетей и реконструкции КНС.

3.2.Согласовать техническое задание на проектирование с ГУП «Леноблводоканал».

3.3. Проектная документация на вынос сетей водоотведения, устройства и сооружения для присоединения согласовывается с ГУП «Леноблводоканал». Один экземпляр согласованной проектной документации остается в ГУП «Леноблводоканал».

3.4. Вынесенные сети располагать исключительно на земельных участках, находящихся в муниципальной и государственной собственности. После строительства обеспечить передачу сетей в государственную собственность.

3.5. Заключение договора на технический надзор за работами по выносу инженерных сетей и реконструкции КНС с ГУП «Леноблводоканал».

3.6.Проектом предусмотреть непрерывный отвод сточных вод на канализационные очистные сооружения.

3.7. Технические условия действительны 3 года. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

Приложение:

1. Схема выноса сетей водоотведения - на 1 листе.

**Директор по производству –  
главный инженер**



**С.В. Петров**

Исп. Г.В. Букин

Тел.8(81365)2-28-59

гп. Вознесенье (р-н. Подпорожский),

ул. Горная , уч.№14. Кадастровый номер земельного участка: 47:05:0401001:2893.

